СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ЗА 2023 ГОД

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Министерство РФ по ГО и ЧС по АГО	Уведомление о проведении инспекционного визита (внепланового) от 08.08.2023 г. №2308/004-25-11-В/УИВ	С 10.08.2023 9:00 час по 10.08.2023 18:00 час	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено	-
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Уведомление о проведении профилактического визита ПМ 2523004100010854716 4 от 22.11.2023 г	04.12.2023 г	-Металлическое ограждение территории имеет дефекты и повреждения, часть секций ограждения деформирована- нарушение требований п.2.2.1 СП 2.4.3648-20; -асфальтовое покрытие на территории школы (в том числе покрытие подходов и дорожек) повреждено, имеет трещины, неровности, местами асфальт отсутствует- нарушение требований п.2.2.4 СП 2.4.3648-20; -в спортивном зале школы отделочное покрытие потолка выполнено из фанерных плиток, окрашенных масляной краской. Покрытие изношено, устарело, имеет дефекты, зазубрины, частичное отслоение окрасочного покрытия потолка- нарушение требований п.2.5.1, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20	Все виды работ предусмотрены сметами. ООО "ВостокПроектСтрой" : 1.Контракт № 53 от 07.09.2022 г Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 33 2. Контракт № 54 от 07.09.2022 Капитальный ремонт прилегающей территории МБОУ СОШ № 33. Сметы прошли госэкспертизу От КГАУ "Примгосэкспертиза" 07.12.2022 г. Проведение работ по реализации капитального запланировано в 2026 г.